

Godkjent materiell

Innhold

1. Distribusjonsnett	1
2. Regionalnett	1
3. Fremtidige prosjekter	2
4. Uønsket materiell	2

1. Distribusjonsnett :

EB Nett ønsker i utgangspunktet ikke å sette mange føringer til hvilket materiell som skal benyttes på våre nettanlegg, men vi setter krav til at det materiellet som entreprenørene ønsker å benytte er og regne for ordinært materiell. Konkret betyr dette at det skal være tilgjengelig hos etablerte grossister/leverandører i Norge.

Det settes som forutsetninger at aktuelle arbeider ikke skal utføres som test eller pilotprosjekter angående materialbenyttelse. Materialvalg som naturlig kan defineres i hht. dette skal godkjennes av EB Nett.

Innenfor denne definisjonen er materiell til test/pilotprosjekter å regne materiell som ikke er benyttet i våre anlegg pr dd.

Kabelkasser skal være grønnlakkerte RAL 6012. Andre farger skal før eventuelle etableringer avklares med EB Nett. Gatelystmaster skal i utgangspunktet ha tilsvarende farge som kabelkasser ved etablering. Entreprenør/utbygger ønsker om andre farger skal avklares med EB Nett.

Stolper : Det skal benyttes kreosot impregnerte stolper på EB Netts anlegg

2. Regionalnett :

Materiell for benyttelse i regionalnett vil bli beskrevet ved hver prosjektforespørsel.

3. Fremtidige prosjekter :

EB Nett har som målsetning å etablere definerings til materiell som resulterer i en god kvalitet, akseptable drift og vedlikeholdsrammer, samt et godt utgangspunkt for entreprenører til å levere gode tilbud basert på markedsbaserte riktige vilkår.

4. Uønsket materiell :

EB Nett har pr 01.01.2006 ikke diskvalifisert noen materialenheter/leverandører, men det betyr ikke konkret at alt materiell skal kunne nyttiggjøres.

Øvrige definerings i nettbiblioteket setter krav i denne sammenhengen som må ivaretas.