



Tariffinformasjon

Marginale tapssatser for regionalnettet i Buskerud for uke 25, 2010

Tapssatsene har samme absoluttverdi for innmating og uttak, men med motsatt fortegn.

Punkt	Spenning	Innmating		Uttak	
		Dag	Natt/helg	Dag	Natt/helg
Bragernes	11 kV	-6,3 %	-4,7 %	6,3 %	4,7 %
Djupdal	132 kV	0,2 %	1,2 %	-0,2 %	-1,2 %
Døvikfoss	22 kV	2,1 %	3,9 %	-2,1 %	-3,9 %
Embretsfoss	66 kV	1,6 %	3,3 %	-1,6 %	-3,3 %
Fjellheim	50 kV	-6,1 %	-4,5 %	6,1 %	4,5 %
Glabak	11 kV	-5,3 %	-2,9 %	5,3 %	2,9 %
Glassverket	11 kV	-6,9 %	-5,2 %	6,9 %	5,2 %
Gomsrud - 1	11 kV	-4,8 %	-2,1 %	4,8 %	2,1 %
Gomsrud - 2	11 kV	-5,1 %	-2,9 %	5,1 %	2,9 %
Gravfoss	50 kV	-0,3 %	1,1 %	0,3 %	-1,1 %
Grønland	50 kV	-6,3 %	-4,7 %	6,3 %	4,7 %
Hokksund	22 kV	-4,9 %	-3,3 %	4,9 %	3,3 %
Holmestrand	11 kV	-6,8 %	-5,1 %	6,8 %	5,1 %
Hovde	66 kV	2,4 %	4,3 %	-2,4 %	-4,3 %
Kaggefoss	50 kV	-0,7 %	0,8 %	0,7 %	-0,8 %
Konnerud	11 kV	-6,4 %	-4,9 %	6,4 %	4,9 %
Krokstadelva	11 kV	-6,8 %	-5,1 %	6,8 %	5,1 %
Lie	11 kV	-6,1 %	-4,5 %	6,1 %	4,5 %
Mjøndalen	11 kV	-5,5 %	-4,2 %	5,5 %	4,2 %
Mykstufoss	132 kV	-0,1 %	1,0 %	0,1 %	-1,0 %
Nore II	132 kV	4,6 %	5,6 %	-4,6 %	-5,6 %
Rollag	22 kV	-1,2 %	-0,1 %	1,2 %	0,1 %
Setersberg	22 kV	0,9 %	2,7 %	-0,9 %	-2,7 %
Skotselv	22 kV	-1,9 %	-0,3 %	1,9 %	0,3 %
Solberg	11 kV	-5,6 %	-4,0 %	5,6 %	4,0 %
Stengelsrud	22 kV	-3,3 %	-0,9 %	3,3 %	0,9 %
Sundland	11 kV	-6,2 %	-4,6 %	6,2 %	4,6 %
Vestfossen	22 kV	-4,7 %	-3,5 %	4,7 %	3,5 %
Vrenga	6 kV	0,6 %	3,0 %	-0,6 %	-3,0 %
Jevnaker	132 kV	-4,2 %	-3,9 %	4,2 %	3,9 %
Eggedal	22 kV	-4,7 %	-4,3 %	4,7 %	4,3 %
Follum	132 kV	-4,1 %	-3,9 %	4,1 %	3,9 %
Sandum	22 kV	-4,6 %	-4,3 %	4,6 %	4,3 %
Sokna	22 kV	-4,5 %	-4,2 %	4,5 %	4,2 %
Tyristrand	22 kV	-3,7 %	-3,4 %	3,7 %	3,4 %
Ultvedt	22 kV	-4,4 %	-4,1 %	4,4 %	4,1 %
Bødalen	22 kV	-4,9 %	-3,9 %	4,9 %	3,9 %
Hafsjord	22 kV	-4,7 %	-4,0 %	4,7 %	4,0 %
Kjenner	132 kV	-4,8 %	-3,9 %	4,8 %	3,9 %
Spikkestad	22 kV	-5,0 %	-4,1 %	5,0 %	4,1 %
Storsand	22 kV	-4,9 %	-3,7 %	4,9 %	3,7 %
Tofte	66 kV	-4,5 %	-3,2 %	4,5 %	3,2 %
Tranby	22 kV	-4,5 %	-3,9 %	4,5 %	3,9 %
Flå	22 kV	-2,5 %	-2,6 %	2,5 %	2,6 %
Nes	66 kV	-2,8 %	-2,8 %	2,8 %	2,8 %
Gravenfoss	66 kV	-4,7 %	-3,5 %	4,7 %	3,5 %
Haugnes	22 kV	-5,4 %	-4,0 %	5,4 %	4,0 %

Punkt	Spenning	Innmating		Uttak	
		Dag	Natt/helg	Dag	Natt/helg
Skollenborg	132 kV	-4,6 %	-3,7 %	4,6 %	3,7 %
Flesaker	132 kV	-4,9 %	-3,9 %	4,9 %	3,9 %
Hadeland	132 kV	-3,8 %	-3,3 %	3,8 %	3,3 %
Nes	300 kV	-2,6 %	-2,7 %	2,6 %	2,7 %
Ringerike	132 kV	-4,1 %	-3,9 %	4,1 %	3,9 %
Sylling	132 kV	-4,0 %	-3,5 %	4,0 %	3,5 %
Nore l	300 kV	-2,9 %	-3,2 %	2,9 %	3,2 %